

**ИЖМЕДАЮ:**  
Руководитель методической рабочей группы  
по вопросам ГБОУ СОШ с. Нижневеркино  
/Л.Ю. Арляпина/  
Ф. И. О.  
24 сентября 2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 67 от « 05 » сентября 2016г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы с. Нижневеркино муниципального района Покосинского Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446476 Самарская область, Покосинский район, д. Нижневеркино, ул. Советская 10а - 20463632046

И.О. директора школы Л.Ю. Арляпина

(подпись, дата, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Нижневеркино

2. Ведомственная принадлежность государственная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) учреждение, дошкольное специальное образование, образование, культурно-рекреационная деятельность, организация временных проживаний, санаторное обслуживание, транзитное обслуживание, прочее)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 28 человек в день

(количество обучающихся детей/погодный, сезонный)

6. Размещение объекта ГБОУ СОШ с. Нижневеркино расположено на огражденном участке, передняя поверхность ограждения — металлический забор. Забор расположен на высоте для посетителей. Год постройки здания — 1969г., стены — кирпичные, паркетные половые покрытия, внутренние отделка — штукатурка, обои. Полы — бетонная стяжка, ламинат. Число этажей — 2. Стены окрашены

здания – 1026,3 м<sup>2</sup>.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**7. Количество и назначение входов** один главный вход, 3 эвакуационных выхода

**8. Год постройки** 1969г.

**9. Год последней реконструкции** не было

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	9 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

### 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
1.2	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	0,94	К, О	-	
1.3	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	-	
1.4	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	К, С, О	-	
1.5	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	-	К, С, О	-	
1.6	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	-	
1.7	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-	
1.8	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	-	
1.9	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>					
1.10	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	7,0	К	-	

1.11	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м  не менее 2,0 x 1,8 м	7,0	К	-	
1.12	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	-	
1.13	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	-	
1.14	Места отдыха	наличие	-	К, О		
1.15	<b>Автостоянка и парковка для посетителей</b> (при наличии)					
1.16	Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	9м	К, О	-	
1.17	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	-	
1.18	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	-	
1.19	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	-	
1.20	<b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>				-	
1.21	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К	-	
1.22	Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
1.23	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	-	
1.24	<b>Открытая лестница</b>					
1.25	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	7,72	О, С		
1.26	Марш лестницы	3-12	2 ступени	О, С	-	

		ступеней				
1.27	Высота подступенка	<b>0,12 - 0,15 м</b>	0,13	О, С	-	
1.28	Ширина проступей	<b>0,35 - 0,4 м</b>	0,34	О, С	-	
1.29	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	<b>наличие</b>	+	О, С	Ступени шероховатые	
1.30	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	<b>наличие</b>	-	С	-	
1.31	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
1.32	Расстояние между поручнями	<b>≥ 1,0 м</b>	-	О, С	-	
1.33	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	О, С	-	
1.34	- поручни на высоте	<b>0,85 – 0,92 м</b>	-	О, С	-	
1.35	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	<b>≥ 0,8 – 0,9 м</b>	-	С	-	
1.36	<b>Пандус на рельефе</b>		отсутствует		-	
1.37	Высота подъема одного марша	<b>≤ 0,8 м</b>	-	К	-	
1.38	Уклон	<b>≤ 8 %</b>	-	К	-	
1.39	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
1.40	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,65 – 0,75 м</b>	-	К	-	
1.41	- на высоте (верхний поручень)	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	К, О	-	
1.42	- расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>	-	К, О	-	
1.43	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	К, О	-	
1.44	Длина марша пандуса	<b>≤ 9 м</b>	-	К, О	-	

1.45	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
1.46	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	<b>&gt; 1,5 м</b>	-	К, О	-	
1.47	Разворотные площадки:		-		-	
1.48	- верхнее окончание	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
1.49	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
1.50	- нижнее окончание	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
1.51	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
1.52	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	<b>высотой 0,1 м</b>	-	К, О	-	

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.1	<b>Крыльцо или входная площадка</b>		Крыльцо			
2.2	Высота площадки	<b>м</b>			-	
2.3	Габариты площадки: ширина X глубина	<b>≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м</b>	8x3,24	К	-	
2.4	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	<b>≥2,2 x 2,2 м</b>	9,79x4,56	К	-	

2.5	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	<b>наличие</b>	-	К, О, С	-	
2.6	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	-	К, О, С	-	
2.7	Поперечный уклон в пределах	<b>1-2%</b>	-	К, О, С	-	
2.8	Навес	<b>наличие</b>	+	К, О	-	
2.9	Водоотвод	<b>наличие</b>	-	К, О, С	Требуется установка водоотвода	
2.10	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	<b>≥ 1,0 м</b>	-	К	-	
2.11	Информация об объекте	<b>наличие</b>	+	Г	-	
2.12	<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>				
2.13	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
2.14	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	<b>0,6 м</b>	-	С	-	
2.15	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	-	
2.16	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
2.17	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
2.18	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
2.19	- на высоте	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	О, С	-	
2.20	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	О, С	-	

2.21	Поручни округлого сечения	<b>0,04 – 0,06 м</b>	-	О, С	-	
2.22	<b>Пандус наружный</b>	<b>наличие</b>	-		-	
2.23	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>	1,79	К	-	
2.24	Уклон	<b>≤ 8%</b>	8	К	-	
2.25	Высота подъема одного марша (максимальная)	<b>≤ 0,8 м</b>	-	К	-	
2.26	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
2.27	Разворотные площадки:		-		-	
2.28	- при въезде на пандус	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К		
2.29	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
2.30	-промежуточная с поворотом направления движения	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
2.31	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
2.32	- расстояние между поручнями	<b>0,9-1,0 м</b>	-	К, О	-	
2.33	- на высоте (нижний поручень)	<b>0, 65-0,75 м</b>	-	К	-	
2.34	- на высоте (верхний поручень)	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	К, О	-	
2.35	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	К, О	-	
2.36	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
2.37	<b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	-	К	-	
2.38	<b>Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>	-	С	-	
2.39	<b>Тамбур</b>					
2.40	Габариты: глубина X ширина	<b>≥ 2,3 x 1,5 м</b> <b>При</b>	1,65 x 2,5	К	-	



		<b>реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м</b>				
2.41	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	(Р)	К, О	-	
2.42	- ширина дверного проема в свету	<b>≥ 1,2 м</b>	0,98	К, О	-	Не требуется расширения дверного проема (т.к дверь двухстворчатая)
2.43	- высота порога наружного, внутреннего	<b>≤ 0,014 м</b>	0,03	К	-	

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>					
3.2	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.3	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
3.4	- на высоте	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	О, С	-	
3.5	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	О, С	-	
3.6	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	

3.7	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		-	
3.8	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
3.9	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
3.10	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К	-	
3.11	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
3.12	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
3.13	- на высоте (нижний поручень)	<b>0, 65-0,75 м</b>	-	К	-	
3.14	- на высоте (верхний поручень)	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	О	-	
3.15	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	-	
3.16	<b>Пандус переносной</b>	<b>наличие</b>	-	К	-	
3.17	<b>Подъемник для инвалидов:</b>		-		-	
3.18	- стационарный	<b>наличие</b>	-	К	-	
3.19	- мобильный	<b>наличие</b>	-	К	-	
3.20	<b>Коридоры/холлы</b>					
3.21	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,31	К	-	
3.22	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5,45 x 5,45	К	-	
3.23	Указатели направления движения, входа, выхода	<b>наличие</b>	+	К, Г	-	
2.24	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	<b>наличие</b>	Вход, выход	К, Г	-	
3.25	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.26	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	<b>наличие</b>	-	Г	-	
3.27	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	-	Г	-	

3.28	Тактильная схема	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.29	<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	<b>наличие</b>	-	К, О, С, Г		
3.30	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж	5,45	О	-	
3.31	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж	5,45	К	-	
3.32	<b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-	
3.33	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	<b>0,6 м</b>	-	С	Требуется установка контрастной или рифленой полосы на участках перед поворотом и дверями	
3.34	<b>Лестница, перепады высот на этажах</b> (в коридорах)					
3.35	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
3.36	Контрастная маркировка	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.37	Поручни с двух сторон на лестнице	<b>наличие</b>	-	О	-	
3.38	- горизонтальные завершения поручней	<b>наличие</b>	-	О	-	
3.39	<b>Пандус внутренний на этаже</b>					
3.40	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
3.41	Уклон	$\leq 8$ %	-	К	-	
3.42	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К	-	

3.43	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
3.44	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
3.45	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,65-0,75 м</b>	-	К	-	
3.46	- на высоте (верхний поручень)	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	О	-	
<b>Лестница межэтажная № 1</b> (в зону оказания услуги на 2 этаж)						
3.47	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	<b>0,6 м</b>	-	С	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу шириной 60 см	
3.48	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	Требуется контрастная маркировка крайних ступеней	
3.49	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
3.50	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>	Поручни с одной стороны	О, С	-	
3.51	- на высоте	<b>0,85 – 0,95 м</b>	1,27	О, С	-	
3.52	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	0,94	О, С	-	
3.53	- указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.54	<b>Лестница №</b> (в зону оказания услуги)					
3.55	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	<b>0,6 м</b>	-	С	-	

3.56	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.57	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
3.58	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
3.59	- на высоте	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	О, С	-	
3.60	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	О, С	-	
3.61	- указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>	-	С	-	
3.62	<b>Лифт пассажирский</b>	<b>наличие</b>				
3.63	Кабина:		-		-	
3.64	- габариты (глубина x ширина)	<b>≥ 1,5 x 1,7 м</b>	-	К	-	
3.65	- ширина дверного проема	<b>≥ 0,95 м</b>	-	К	-	
3.66	- Поручни	<b>наличие</b>	-	О	-	
3.67	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	<b>наличие</b>	-	Г, С	-	
3.68	Знак доступности	<b>наличие</b>	-	К	-	
3.69	Указатели номера этажа напротив лифта	<b>наличие</b>	-	К, Г	-	

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

<b>№ помеще ний по плану БТИ</b>	<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Норматив доступности, установленный для инвалидов</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Категория для которых установлен норматив</b>	<b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4.1	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>					

4.2	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
4.3	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	-	
4.4	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
4.5	<b>Обслуживание в кабинете № 1</b>					
4.6	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,0	К	-	
4.7	Высота порога	≤ 0,025 м	0,06	К	-	
4.8	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.9	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.10	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,25	К	-	
4.11	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С	-	
4.12	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О	-	
4.13	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
4.14	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.15	<b>Обслуживание в кабинете № 2</b>					
4.16	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,0	К	-	
4.17	Высота порога	≤ 0,025 м	0,06	К	-	
4.18	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.19	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.20	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	К	-	
4.21	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С	-	
4.22	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О	-	
4.23	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
4.24	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.25	<b>Обслуживание в кабинете № 3</b>					
4.26	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,0	К	-	
4.27	Высота порога	≤ 0,025 м	0,05	К	-	

4.28	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.29	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	
4.30	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.31	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.32	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.33	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.34	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,7	К, О	-	
4.35	<b>Обслуживание в кабинете № 4</b>					
4.36	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0	К	-	
4.37	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К	-	
4.38	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.39	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	
4.40	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5	К	-	
4.41	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.42	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.43	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.44	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,76	К, О	-	
4.45	<b>Обслуживание в кабинете № 5</b>					
4.46	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0	К	-	
4.47	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,05	К	-	
4.48	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.49	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	
4.50	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.51	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.52	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.53	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	

4.54	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,76	К, О	-	
4.55	<b>Обслуживание в кабинете № 6</b>					
4.56	Ширина проема двери в свету:	<b>≥ 0,9 м</b>	0,99	К	-	
4.57	Высота порога	<b>≤ 0,025 м</b>	0,025	К	-	
4.58	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.59	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	
4.60	- размещение на высоте	<b>≤ 1,8 м</b>	1,5	К	-	
4.61	-высота прописных букв	<b>≥ 0,025 м</b>	0,025	С	-	
4.62	Габариты зоны сидения-глубина	<b>≥ 1,2 м</b>	1,2	О	-	
4.63	Зона для кресла-коляски	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
4.64	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,76	К, О	-	
4.65	<b>Обслуживание в кабинете № 7</b>					
4.66	Ширина проема двери в свету:	<b>≥ 0,9 м</b>	0,99	К	-	
4.67	Высота порога	<b>≤ 0,025 м</b>	0,025	К	-	
4.68	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.69	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	
4.70	- размещение на высоте	<b>≤ 1,8 м</b>	1,3	К	-	
4.71	-высота прописных букв	<b>≥ 0,025 м</b>	0,025	С	-	
4.72	Габариты зоны сидения-глубина	<b>≥ 1,2 м</b>	1,2	О	-	
4.73	Зона для кресла-коляски	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
4.74	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,76	К, О	-	
4.75	<b>Обслуживание в кабинете № 8</b>					
4.76	Ширина проема двери в свету:	<b>≥ 0,9 м</b>	0,99	К	-	
4.78	Высота порога	<b>≤ 0,025 м</b>	0,05	К	-	
4.79	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.80	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	



4.81	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.82	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.83	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.84	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.85	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,76	К, О	-	
4.86	<b>Обслуживание в кабинете № 9</b>					
4.87	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,81	К	-	
4.88	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К	-	
4.89	Информация тактильная	<b>наличие</b>	-	С	-	
4.90	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г	-	
4.91	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.92	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,05	С	-	
4.93	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.94	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.95	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,6-0,8 м</b>	0,76	К, О	-	
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>					
4.96	<b>Обслуживание с перемещением №</b>					
4.97	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
4.98	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	<b>0,8 - 1,1 м</b>	-	К	-	
4.99	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>					
4.1.00	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
4.1.01	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К	-	

4.1.02	Место для сидения	<b>наличие</b>	-	О	-	
4.1.03	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>	-	О	-	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
4.1.04	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		80 мест		-	1-спорт. зал 1-актовый зал
4.1.05	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	-	
4.1.06	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
4.1.07	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	-	Г	-	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
4.1.08	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>наличие</b>	-	К	-	
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Санузел для инвалидов	<b>наличие</b>			-	Не оборудованы для инвалидов
5.2	Знак доступности помещения	<b>наличие</b>	-	К	-	
5.3	Тактильная маркировка санузла	<b>наличие</b>	-	С	-	
5.4	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,81	К, О	-	
5.5	Открывание дверей	<b>наружное</b>	+		-	

5.6	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	<b>0,3 м</b>	-	С	-	
5.7	Количество кабинок	<b>≥ 1 шт.</b>	2 шт.	К, О	-	
5.8	• ширина дверного проема	<b>≥ 0,9 м</b>	-	К, О	-	
5.9	• габариты (минимальные глубина X ширина)	<b>≥ 1,8 x 1,65 м</b>	-	К	-	
5.10	- опорные поручни	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
5.11	в т.ч. откидные	<b>наличие</b>	-	К	-	
5.12	- знак доступности кабины (при необходимости)	<b>наличие</b>	-	К	-	
5.13	Размеры универсальной кабины	<b>≥ 2,2 x 2,25 м</b>	-		-	
5.14	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	<b>≥ 0,75 м</b>	-	К	-	
5.15	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>	-	О	-	
5.16	Знак доступности кабины на высоте	<b>1,35 м</b>	-	К, О	-	
5.17	Раковина: с опорным поручнем	<b>наличие</b>	Без поручней	К, О	-	
5.18	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	<b>≥ 1,30 x 0,85 м</b>	-	К	-	
5.19	- высота раковины с опорным поручнем	<b>0,75 – 0,85 м наличие</b>	0,85	К, О	-	
5.20	Писсуар располагать на высоте от пола	<b>≤ 0,4 м или вертикальной формы</b>	-	К	-	
5.21	Габариты поддона (трапа)	<b>≤ 0,9 x 1,5 м</b>	-	К, О	-	
5.22	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	<b>≤ 0,48 x 0,85 м</b>	-	К, О	-	
5.23	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	<b>30 см</b>	-	С	-	

5.24	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	-	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</b>						
<b>6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ</b>						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.1	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.2	<b>Надписи:</b>	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.3	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,3	К, О, Г, С	-	
6.4	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075	К, О, Г, С	-	
6.5	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.6	<b>Указатели, пиктограммы</b>	наличие	-	К, О, Г, С	-	
6.7	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	-	
6.8	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	-	
6.9	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	-	
6.10	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	наличие	-	С	-	
6.11	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-	
6.12	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-	

6.13	на кнопках управления лифта	<b>наличие</b>	-	С	-	
6.14	на кабинах санитарно-бытовых помещений	<b>наличие</b>	-	С	-	
6.15	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	-	Г	-	
6.16	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	-	С, Г	-	
6.17	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	-	К	-	
6.18	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	-	С	-	
6.19	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	-	С	-	
6.20	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	-	Г, С	-	
6.21	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	-	К, С, О, Г	-	